



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1. sz.
Telefon: (Központ) 06/52-517-100
Fax: (Műszaki csoport) 06/52-517-152
Ügyintéző: Szálkai Gábor

"KÖZMŰTERV-M'93" Közműtervező, Építő és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza
Selyem u. 21/B. I/1.

Tárgy: Közműnyilatkozat, **Hajdúböszörmény** város belterületi csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyes tervéhez, kivitelezéséhez.
(I. ütem)

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott 481/15 törzsszámú tervdokumentációkban és a csatolt Cs-1.1 – Cs-1.3 rajzszámú helyszínrajzok kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett létesítési helyszínrajzokon feltüntetett csapadékvíz elvezető rendszer építési munkálatainak nyomvonala **érinti** a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő középnyomású gázelosztó rendszer nyomvonalát.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Debreceni Üzeméhez címezve (4030 Debrecen Híd u. 1.) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni.

A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.

Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-503/0089(6)-I-208(6)-I



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-KIR/181(1)-I-160(1)-I



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-HEBIR/43(1)-I-40(1)-I

401060100/008764-002/2017



212970457

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása.

Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges.

Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor.

Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

Az üzemelő gázelosztó rendszerünk nyomvonala fölé kiemelt-, süllyesztet-, kerti-, álló-, járda illetve „K” szegély, megtámasztó betongerenda, surrantó, továbbá, burkolt vízelvezető árok és a zárt csapadékvíz elvezető rendszer nem kerülhet.

Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén a tervezett zárt csapadékvíz elvezető rendszer, valamint annak különböző műtárgyait (monolit beton előfejek, lezáró fog, átereszek, betontámfalas átereszek, padka folyókák, **tisztító és víznyelő aknák, átfolyós víznyelő aknák**, homokfogó műtárgy, földmedrű szikkasztós vagy elvezető árok, mederelemekkel bélelt árok) **úgy kell megvalósítani, hogy a gázelosztó vezetékhez legközelebb eső felületeinek építési távolsága minimum 0,4 méter lehet.**

A tervezett átemelő-, fordító-, tisztító- és víznyelő aknák, aknakamrák, iszap- és hordalékfogók gázelosztó vezeték felőli külső függőleges síkjai a gázelosztó vezetéktől minimum 1,0 méterre legyenek.

A „zárt” gravitációs csapadékvíz elvezető szakaszok lehetőség szerint alulról keresztezzék a gázelosztó vezetékét.

A kivitelezés során a keresztezett üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő csapadékvíz csatorna külső palástjai, felületei közötti függőlegesen mért keresztezési távolság 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet.

A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy keresztezett, meglévő üzemelő gázelosztó és leágazó vezetékek fölött kiépítésre kerülő nyitott, zárt mederelemekkel bélelt árok folyásfeneké közötti (takarási magasság) távolságnak 0,6 méternek, földmedrű szikkasztó vagy elvezető árokknál 0,8

méternek kell lennie, valamint az érintett gázelosztó, leágazó vezetékek fölött a szikkasztó vagy elvezető árkot meg kell szakítani.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tární. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárkokban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan.

A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Hálózat Fejlesztési csoportnál kezdeményezheti a 4030 Debrecen Híd u. 1. címen.

A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezeteki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bárminemű sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Debreceni Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!

A leegyeztetett nyomvonal megváltoztatása estén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni Társaságunknál. A Társaságunk által egyeztetett és bélyegzőlenyomattal ellátott tervlapokat, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes. A hozzánk benyújtott terv szerinti létesítmény megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni! Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, amely számláját a megadott postai címre küldjük meg a Kérelmező részére.

Debrecen, 2017. július 05.


TIGÁZ-DSO Kft.
Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor