

KÉSZÁRU RAKTÁR  
12°C

HAIDU  
HGK 47  
42,2 kW; 4,41 m³/h  
C33 típus; IPX4D

GÉPÉSZET

ELEKTR.  
HAIDU Ø80/125 Alu/Ps  
égésméhek elvezető és  
Leyten: 12,5 m < Lmax.: 29 m

5/4" acél

IRODA

ÁRUKIADÓ  
12°C

ZSÍRHŰTŐ  
6°C

FŰSZER-RAKT.

BÉLRAKTÁR  
0-8°C  
\*

SZÉLFOGÓ

CSOM. ANYAGRAKTÁR

SÜLTÁRU

ZSÍRCSOMAGOLÓ  
12°C

ZSÍRÜZEM

elvezető emelő  
szabadda vezetéve  
Elisz.: 1500 m³/h;

beépítendő  
Honeywell VE4032A  
gázmagnesszelep  
alápállapotban zárt

5/4" acél

5/4" acél


AIRVENT  
HCBB/4-355/H  
Bef.: 2000 m³/h;

±0,05


PE80 SDR11 63\*5,8

Technical drawing showing a sewerage system layout. The drawing includes a building footprint, a sewerage line with manholes, and a stormwater line. Key components and labels include:

- Building:** A rectangular structure with a roof and internal layout. A label "VÁGOPONT" is visible inside.
- Manholes:** Two manholes are shown, labeled "LÁMPA KÖRTESEK" and "HÉSZŐ 01414".
- Pipes:** Two main sewerage pipes are labeled "PE80 SDR11 63\*5.8".
- Dimensions:** Several dimensions are indicated, including "3,0 m" for pipe segments and "1" a" for a specific connection.
- Notes:**
  - "meglévő előkeri szabályozó és mérő állomás (Vágópont épület)" - Existing front yard regulation and measuring station (Cutting point building).
  - "tervezési határ; meglévő középnyomási csatlakozás a meglévő mértelen vezetékhez" - Design boundary; existing medium-pressure connection to the existing unregulated line.
  - "meglévő középnyomási leágazó vezeték" - Existing medium-pressure branch line.
  - "épitendő: PE80/AZ T8 G10 előkeri szabályozó és mérő állomás GAZDÉP EKB-25 (300-03 bar; Qmax: 25 m³/h) GAZDÉP EKB-25 (300-03 bar; Qmax: 25 m³/h) G-10 (Qnétl: 10 m³/h; Qmax: 16 m³/h)" - To be built: PE80/AZ T8 G10 front yard regulation and measuring station GAZDÉP EKB-25 (300-03 bar; Qmax: 25 m³/h) GAZDÉP EKB-25 (300-03 bar; Qmax: 25 m³/h) G-10 (Qnétl: 10 m³/h; Qmax: 16 m³/h).



**ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS GÁZSZERELŐ KFT.**




www.epgaz.hu

4220 Hajdúböszörmény, Tessedik S. u. 1/a. Telefon: 06 (52) 229-203 Fax: 06 (52) 561-081  
 Mobil: 06 (30) 606-4016 E-mail: epgaz@t-online.hu

AZ 1999. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY ALAPJÁN A TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERZŐI JOGVEDELEM ALATT ÁLL.  
 ANNAK ÁTDOLGOZÁSA, SOKSOROSÍTÁSA, ISMÉLT FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ ENGEDÉLYE,  
 HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!

Megnevezés: **HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM**

Típus: **Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (kültértelep) hrsz: 01141/4**

Tervező:	Tervfajta:	Dátum:
Kiss Tamás G-T/09-0919 tel.:70/6162-334	<b>KIVITTELI TERV</b>	<b>2017.05.</b>
	Méretarány:	Rajzsám:
	<b>M 1:50 M 1:500</b>	<b>GG-1</b>