

szeméttelp

- TERVEZETT HÚSÜZEM

TERVEZETT
TEJFELDOLGOZÓ ÜZEM

FOGY. MÉRŐHELY
GY-NKT-11-250-V1-V1

OTR ALLOMÁS
22/04 KV

ipartelep

KÁBELELAGAZÓ SZERELVÉNY 2 db

TERVIL. LAMPA 4,2m 4 m fpm Al oszlop 1x36W

VEOOC50 0 110 KPE


JELZŐKÖ.

RÚDFÖLDELŐ 4m

FÖLDELŐ YEZ Ø 16 mm köracél

MEGLÉYŐ KÁSEL NAYY₄ 95 mm²

—||—T¹ERVIL—v—NYY 3x6 mm²

EPITENDÓ  NAYY 4x50mm² . 85 fm

FESZÜLTSG: 3x400/230V 50 Hz

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-C-S+RCD

KAPCSOLATOS TERVEK: GE-0-6 IG.

Téma: HAJDÚBÖSZÖRMEY KÜLSŐ-DOROGI U. HR SZ: 0141/4 HUS-ES TEJFELDOLGOZÓ ÜZEM	Dátum: 2016.08.
Rejt: ENERGIAELLÁTÁS TÉRVLÁGÍTÁS KÁBELEPÍTÉS HELYSZÍNRAJZA	Tervező: NIVITELI Lépték: M 1:1000 Tervező: A3.
Tervező: <i>Rovni fa</i> SASVÁRI GÁBOR VIL. ÜZEMMÉRNÖK VP: 18/03-0232 MAGYARORSZÁG	Rajzszám: KHE-1