fedett, nyitott terasz
ker.lap
40,74 m²

1x20W K4

1x20W K4

K4

1x20W K4

4

4

5

gyerek mosdó+wc
ker.lap
12,59 m²

K5

EPH földelés

dolg.wc
ker.lap
1,30 m²

1x20W 3

1x2x18W 3

3x2x18W 3

1x20W K4

3

2x2x36W

1x2x36W K2

K1

3x2x36 2b

3x2x36 2d

4

dolgozói mosdó+öltöző
ker.lap
6,38 m²

1x20W K3

EPH földelés

közlekedő
ker.lap
8,57 m²

1x2x36W K3

Óvoda melévö elosztó
NYY 5x10mm²

csoportszoba
pvc
70,93 m²

fektető tároló
ker.lap
1,44 m²

3

4

K1

K1

3

K1

Tüzjelzö kp.
K7

Föelosztó
GE–3

3x2x36 2a

3x2x36 2c

gyerek öltöző
ker.lap
15,99 m²

2x2x36W 3

szélfogó
ker.lap
5,83 m²

1x2x18W K2

K1

Mért fövezeték
NYY 5x16mm²

Fogy. méröhely
GE–2

Meglévö légkábel csatlakozás

fedett, nyltott belépő
ker.lap
5,33 m²

1x2x18W K2

4

4

Kaputelefon

Feszültség: 3x400/230V; 50Hz
Érintésvédelem: TN–C–S+RCD
Jelmagyarázat: GE – 0 terven
Kapcsolatos tervek:GE–0 – 3

Téma: Hajdúböszörmény, Hétvezér u. 58. Hrsz:7483. Családsegítő óvoda bővítése	Dátum: 2017.05.
Rajz: BŐVÍTÉS Villamos szerelési terv	Terv fázis: Kiviteli terv
	Lépték: M 1:50
Tervezö: Sasvári Gábor vill. üzemmérnök V–118/09–0234 HK–HSZ/09–0234	Tervezö munkatárs: Beke Ferenc V–09–0214
	Rajzszám: GE–1