



JELMAGYARÁZAT

- TJK** Tűzjelző központ
- 1/1 K Kezelésszámó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 K Optikai füstérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 H hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- 1/1 Optikai álm. feletti érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)
- VI-3 3 be/3 ki modul (V kimenet, 1-1 hurk-cím)
- H-0 Hangtény jelző
- H-0 Hangjelző
- H-0 Hangjelző

JB V(S)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel
JB-H(S)YH 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez
Fél-és leszálló

SZERELÉSI MÓD

- A jelbőltlen helyeken Ø16-Ø23-as Mű I-es vastagfalú védőcsőben bilincsrel szerelve
- Padlások vezetett nyomvonal az érzékelőkhez, szíriénákhoz leállítás, vastagfalú csőben, bilincsrel
- Funkció megartó szerelés mősbőltett bilincsekkel rögzőltlen szerelve

A meglévő részen leállítás kézi jelzésadókhöz 20x12,5-ös csatlomában.

Generál Tervező:	Építő:	Tervező:	Tervfajta:
TÓTHTERV Építészroda Kft. Hajdúbőszőrmény, Hadházi u. 37. Tóth Sándor É-09-0183	H.bőszőrmény Város Önkormányzata H.bősz., Bocskai tér 1.	KISS GÁBOR V-7/09-0804, 4029 Debrecen, Csapó u. 92. kiss-gabor@kiss-gabor.hu	ENG-KIV Tervszám: 2017/ 27T
Szakág: TŰZJELZŐ	Rajz: FÖLDSZINT TELEPÍTÉSI RAJZ		
Méretarány: 1:200	Terv: Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai meglévő épületének csoportszobáival történő bővítése (I. szakasz) és energetikai felújítása (II. szakasz) - Hajdúbőszőrmény, Hét vezér u. 58.		Rajzsám: T-J-1
Dátum: 2017.05.hó			