

K É P V I S E L Ő - T E S T Ű L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Dr. Mező Barna *osztályvezető*

Tárgy: A Karap Ferenc utcai hőközpontban új kazán telepítése és vezérlésének az átépítése

Ügyintéző: Tóth Tibor

Iktatószám: /2024

Melléklet: -

Feladatot jelent: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Véleményező bizottság: Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. április 19.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Langerné dr. Ökrös Szilvia

jogi ügyintéző 2024.04.19.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -



NYILVÁNOS ÜLÉS

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Karap Ferenc utcai hőközpontban szükséges a beszerzett Viessmann Vitoplex 200 alacsony hőmérsékletű kazán telepítése, továbbá a vezérlésének átépítése, mivel a meglévő elavult kazánnal összhangba kell hozni az új kazánt. A rendszer korszerűsítése így a hatályos rendeletek és előírások alapján készül el, melyre garanciát is vállalnak. Az üzemeltető cég indikatív árajánlatot kért egy tervezőtől, amely az alábbiak szerint alakul:

Viessmann Vitoplex 200 440 kW teljesítményű alacsony hőmérsékletű gázkazán telepítése:

- Engedélyes gáztervek készítése
- Hőközponti fűtés kiviteli tervek készítése
- Ellenőrző kéményméretezés készítése
- Elektromos és automatizálási terv készítése

Összesen: nettó 1.250.000 Ft + Áfa

- Gázkazán + gázégő összeszerelés. Szerelvény sor összeszerelés, felszerelés, gáztömörség ellenőrzése. Kiépített betápok bekötése, gázkazán és gázégő elektromos lekötése.
- Viessmann gázkazán és Weishaupt WG 40 gázégő üzembehelyezése
- Gázhálózat átalakítása a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet és az OPUS TIGÁZ Zrt. előírása szerint
- Új gázkazán elhelyezése fűtés oldali NA100 szerelvények kiépítése nyomáspróbával és próbaüzemmel
- Elektromos és automatika bekötések beüzemeléssel
- Megvalósulási terv készítése

Összesen: nettó 3.470.000 Ft + Áfa

- Füstgázvezető rendszer 250-es cseréje ~300-350-re ellenőrző méretezéstől függően
- Gázérzékelők és beépített biztonsági szerelvények felülvizsgálata

Összesen: nettó 3.210.000 Ft + Áfa

Mindösszesen: nettó 7.930.000 Ft + Áfa

Megjegyzés:

A 250-es kémény kondenzációs gázkazán beépítése miatt volt szükséges, amelyet a meglévő 700-as hőszigetelt szerelt kéménybe építettek. Műszaki tömörségi felülvizsgálat után a 700-as kémény is felhasználható lehet a 250-es kémény kibontása után.

Az ajánlat nem tartalmazza a hibás szerelvények berendezések cseréjét, csak az új kazán telepítéséhez szükséges szerelvények költségét, így az indikatív ajánlattól magasabb összeget szükséges biztosítani.

A fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a munkálatok elvégzésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1). bekezdés 2. és 20. pontja alapján a „**A Karap Ferenc utcai hőközpontban új kazán telepítése és vezérlésének az átépítése**” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbiak szerint dönt:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés terhére nettó 8.500.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.795.000 Ft összeget biztosít a Karap Ferenc utcai hőközpontban új kazán telepítésére és vezérlésének az átépítésére.

Határidő: 2024. május 20.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető a pénzügyi fedezet biztosításáért

Hajdúböszörmény, 2024. április 19.



Dr. Mező Barna
osztályvezető